

Показател	Единици за измерване	Норма за мярка		Метод за изпитване
		КГС	КГТ	
1	2	3	4	5
Кинематичен вискозитет при 80°C (съответстващ °E)	mm ² /s	не повече от 59	не повече от 115	БДС EN ISO 3104
Сяра				
- нискосернисто	% (m/m)	не повече от 1,0	не повече от 1,0	БДС 8428
				БДС EN ISO 8754
Вода и утайки	%	не повече от 1,0	не повече от 1,0	БДС 15862
Пламна температура в отворен тигел	°C	не по-ниска от 90	не по-ниска от 110	БДС EN ISO 2592
Температура на замръзване	°C	не по-висока от 25 (3)	не по-висока от 25	СТ на СИВ 1496
Плътност при 20°C	g/cm ³	-	не повече от 1,015	БДС 1751
Специфична топлина на изгаряне (долна)	MJ/kg	не по-ниска от 40,2	не по-ниска от 39,8	БДС EN ISO 3675
Пепел	%	не повече от 0,10	не повече от 0,14	СТ на СИВ 3965
Водоразтворими киселини и основи	-	отсъствие	отсъствие	ISO 1928
				БДС EN ISO 6245
				БДС 5252